



# VIKOMAT KFT.

**Székhely/Iroda: H-6440 Jánoshalma, Damjanich J. u. 1.**

Tel.: 06-77/402-546; Mobil: 06-20/36-25-735; [www.vikomat.hu](http://www.vikomat.hu);

E-mail: [vikomat19@gmail.com](mailto:vikomat19@gmail.com); [damjanich1@t-online.hu](mailto:damjanich1@t-online.hu);

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2023 MARE 17
Szám:	JH 1084 - F/2023 S.p.k.

**Címzett: Jánoshalma Város Képviselő-testülete  
Czeller Zoltán polgármester**

**Tárgy: Beszámoló 2022 évi tűzvédelmi feladatokról**

**Tisztelt Cím!**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Cégünk 2022.09.01-től végzi az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tűzvédelmi feladatait szolgáltatóként. 2022-ben az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

1. Ez évben jogszabályi változás miatt a korábban ugyanezen feladatokat ellátó Agroszint Bt meglévő feladatait tovább folytatva végeztük a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
2. Telephelyenként aktualizáltuk a Tűzvédelmi szabályzatot és annak mellékleteit
3. A tűzvédelmi oktatás 2022-ben is minden intézményben megtartásra került.
4. A szükséges helyeken a tűzriadó terv gyakorlása megtörtént. Ezt a tűzvédelmi oktatások alkalmával kibővített oktatással még nyomtatékosítottuk.
5. Az elhelyezett tűzoltókészülékek jogszabály szerinti meglétét felülvizsgáltuk minden telephelyen. Hiányosságot nem tapasztaltunk.
6. Ellenőriztük a menekülési útvonalakra vonatkozó szabályok betartását és intézményenként javaslatot tettünk a folyamatos betartására.
7. Felülvizsgáltuk az összes feladatellátási helyen az Érintésvédelmi, Tűzvédelmi Szabványossági és a Villámvédelmi felülvizsgálatok érvényességét.
8. Átnéztük a tűzvédelmi főkapcsolók megközelítési lehetőségét, feliratozását és alkalmasságát.
9. Ellenőrzésre kerültek a tűzoltó készülékek érvényességi és felülvizsgálati időszakai. Ezek megfeleltek. Az egyes feladatellátási helyeken a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentáltak.
10. A Polgármesteri Hivatal épületében a villámvédelmi felülvizsgálati hiányosságok kijavítására kerültek, azok a szabályzatban átvezetésre kerültek. A tűzvédelmi főkapcsoló szabványos kiépítése megtörtént.
11. A volt gimnázium-, a volt könyvtár épülete (mint nem használt létesítmények) tűzvédelmi szempontból továbbra sem megfelelőek.

Az adott időszakban tűzvédelmi hatósági ellenőrzés nem volt.

**Tevékenységeink:**

**KÖRNYEZETVÉDELEM – MUNKAVÉDELEM – TŰZVÉDELEM – ADR**


**TERVEZÉS – MŰSZAKI ELLENŐRZÉS – CÉGKÉPVISELET – SZAKTANÁCSADÁS – OKTATÁSOK**

2023 évre előrevetített feladatok:

1. Az összes intézmény tűzvédelmi oktatásának megtartása
2. A 2023. évre vonatkozó tűzvédelmi üzemeltetési naplók összeállítása, elkészítése.
3. A tűzriadó tervek gyakoroltatása az előírás szerinti intézményekben
4. A Tűzvédelmi szabályzat és mellékleteinek folyamatos karbantartása.
5. Új Tűzvédelmi Szabályzat készítése (folyamatban) az iparterületen lévő Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó és Hűtőház épületeire. Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi jelek és tűzvédelmi helyszínrajz elhelyezése és meghatározása a használatbavételi eljáráshoz.
6. Közreműködés a Hűtőház használatbavételi engedélyét követő, a tulajdonos felelősségi körébe tartozó (használatba vételtől számított 60nap) Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv tűzvédelmi szakértővel történő elkészíttetésében.

Jánoshalma, 2023.03.10.

Tisztelettel:

  
Juhász Zsolt  
ügyvezető

---

Tevékenységeink:

KÖRNYEZETVÉDELEM – MUNKAVÉDELEM – TŰZVÉDELEM - ADR  
TERVEZÉS – MŰSZAKI ELLENŐRZÉS – CÉGKÉPVISELET – SZAKTANÁCSADÁS - OKTATÁSOK