



Magyar Telekom Nyrt.
Területi üzemeltetés Kelet-Magyarország
1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36.
Cím: 3525 Miskolc Régiposta u. 9; Postacím: 3525 Miskolc Régiposta u. 9
Telefon:06-30-9555-157

EZS Utasmérnök Bt.
2613 Rád, Géza fejedelem utca 23.

Ügyiratszám: 420447- 818604159/2024
Ügyintéző:Laczkó István Field Ops Technician
Telefon:06-30-9555-157
E-mail cím:laczko.istvan@telekom.hu

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: 818604159 Jánoshalma, 0209 és 0433 hrsz-ú külterületi utak engedélyezési terve

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóságához benyújtott
tervszámú, rajzszerű terveit a Társaság 2024. december hó. 17-én megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény több helyen keresztezi és megközelíti a Társaság üzemeltetésében álló, meglévő földalatti távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

Közműkezelői hozzájárulást megadja.

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírások betartása szükséges:

I. Általános előírások

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek), egyéb hálózati elemek védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitérését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitérését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság Magyar Telekom Nyrt. / Műszaki vezérigazgató-h.ir.ter. / Serv. Man. and Field Op. TribeField East Run Team (cím 3525 Miskolc Régiposta u. 9 Telefon: 06-30-9555-157 email: laczko.istvan@telekom.hu. A megrendelőn fel kell tüntetni a Közműkezelői nyilatkozat ügyiratszámát! Az ügyirat számot a tárgyi építési munkával kapcsolatos eljárásokra (munkaterület átadás, műszaki átadás, forgalombahelyezési eljárás) szóló meghívókon is fel kell tüntetni.

A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 méter hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek. A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét. Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
Cg. 01-10-041928 szám alatt



A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni. A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság üzemeltetésében lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni, legalább 10 méterenként, feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval, vagy egyéb módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Társaság üzemeltetésében lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13. A Társaság üzemeltetésében álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik. A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részvételi átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság Magyar Telekom Nyrt. / Műszaki vezérigazgató-h.ir.ter. / Serv. Man. and Field Op. Tribe Field East Run Team részvételével, mely eljárásról be kell mutatni a földalatti létesítmények sérülés mentességét.

Tervspecifikus (a konkrét tervre vonatkozó) előírások

II/4. Út, buszöböl, körforgalom, parkoló

Amennyiben a tervezett útépítés/útszélesítés/parkolóépítés/buszöböl nyomvonalába alépítmény szekrény és akna kerülne, az érintett szekrényt/aknát az útterületen kívülre (zöldterület vagy járda) át kell helyezni, és gondoskodni kell a szomszédos szekrények/aknák felé az alépítménycsövek és a csövekben lévő kábelek kiváltásáról is.

Az útburkolatok szélesítésével járó átépítések során az útburkolat alá hosszirányban alépítmény vagy kábel nem kerülhet. Az ilyen esetekben a nyomvonalak útterületen kívülre történő áthelyezéséről gondoskodni kell. Az utakat keresztező alépítmények és kábelek esetén az útburkolatok esetleges szélesítése miatt a mechanikai védelmet az új burkolatokon túlnyúlóan ki kell egészíteni, illetve új keresztező út létesítése esetén mechanikai védelemmel kell ellátni. Amennyiben a tervezett rekonstrukció vagy új út (körforgalom, buszöböl, parkoló stb.) során az útterületre föld feletti távközlési építmények (oszlopok, bálványok stb.) kerülnének, azok áthelyezéséről gondoskodni kell.

A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonala feletti takaróréteg eredeti vastagságát.

A kivitelezés megkezdése előtt nyomvonalkitűzést kell megrendelni szakfelügyelet keretén belül. Kábeleink fölött a takarási mélység nem változhat. A keresztezések helyein takarási engedély kell kérni, ennek elmulasztása esetén a munka műszaki átadás-átvételi eljárásához nem áll módunkban hozzájárulni. Amennyiben a távközlési hálózat megóvása szükséges, úgy védelmi kiváltási tervet kell megrendelni a beruházás terhére.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: (1 év)

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén, új engedélyezési eljárást kell indítani.

Miskolc, 2024. december hó. 17-én

A Közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.