

## VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

**Tárgy:** H-6440 Jánoshalma, 0209 és 0433 hrsz-ú külterületi utak építésének közműegyeztetése.

**Készült:** 2025. január 6-án a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Kiskunhalasi Üzemmérnökség hivatalos helyiségében.

**Kérelmező:** EZS Utasmérnök Bt.  
H-2613 Rád, Géza fejedelem utca 23.

### Közmű Üzemeltető Nyilatkozata:

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (tervszám: EZS/51/2024., EZS/50/2024.) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

Előírjuk az új burkolat alá kerülő ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek kiváltását a jövőben esetlegesen bekövetkező meghibásodásból eredő burkolatbontás elkerülése érdekében.

Szakági tervek készítése szükséges a vízvezetékek kiváltásához!

A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járulunk hozzá. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 14 nappal Társaságunknál meg kell rendelni.

Az új burkolattal érintett ivóvíz- és szennyvíz aknák fedlapjainak szintjének kialakítását KASI Europa 9 önszintező vagy KASI KDLO5 típusú súlyzárású aknafedlap beépítésével kell elvégezni.

A víziközművek 2 m-es körzetében kizárólag kézi földmunkavégzést engedélyezünk.

A kivitelezést úgy kell elvégezni, hogy a gerinc- és bekötővezeték felett min. 1 m vastag földtakarás legyen.

Az egyeztetett tervben lévő nyomvonaltól eltérő, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az építés során a talajmozgásból eredő meghibásodások költségét cégünk továbbhárítja a kivitelező felé. Az út felújítását követően, amennyiben az érintett vezetéken meghibásodás történik, cégünk az új burkolatot felbontja és a felbontott részen (ablak, vagy sávszerű területen) a helyreállítást elvégzi.

Cégünk nem felel a felújítást követő meghibásodásoknál a meghibásodási helytől távol eső repedésekért, süllyedésekért.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. – Kiskunhalasi Üzemmérnökség által üzemeltetett víziközművet, illetve annak biztonsági övezetét

ÉRINTI

NEM ÉRINTI.

### Érintés módja:

		Keresztez	Párhuzamosan halad	Nem érint
Ivóvíz	gerinc	X	X	
	bekötő	X	X	
Szennyvíz	gerinc			X
	bekötő			X
Csapadék csatorna				X

### Érintés esetén az alábbi előírások érvényesek:

Az MSZ 7487/2. „közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” ajánlásainak betartása kötelező!

A kivitelezési munkák megkezdése előtt szakközeg kirendelése érdekében keresse meg műszaki ügyfélszolgálatunkat.

Bővebb felvilágosítás a 20/9-421-622-es telefonszámon kérhető a műszaki ügyfélszolgálaton. Szakközeg megrendelése a 77/421-030-as fax számon, vagy a [horvath.henrietta@kiskunviz.hu](mailto:horvath.henrietta@kiskunviz.hu) e-mail címen adható le.

A keresztezés helyén a kivitelezés során kézi földmunkavégzés, és a védőtávolságok betartása indokolt. A keresztezéseknél a keresztezett víziközmű előtt és után 1-1 méter hosszon túlnyúló védőcső alkalmazását írjuk



## Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.

Tel.: 06-20/9421-622  
Fax: 06-77/421-030  
Web: [www.kiskunviz.hu](http://www.kiskunviz.hu)  
E-mail: [kiskunviz@kiskunviz.hu](mailto:kiskunviz@kiskunviz.hu)



Céj.sz.: 03-09-126654  
Adósz.: 24688886-2-03  
Banksz.sz.: 11732064-20050461

elő. A párhuzamos érintés esetén a közművezetékünket 1 méternél jobban megközelítő idegen létesítményt a teljes szakaszon védőcsőbe kell helyezni.

Ellenkező esetben a későbbi hibalehárítás, vagy karbantartás során történt sérülésekből keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. A teljes nyomvonalon a kábel felett felirattal ellátott jelző fóliát kell elhelyezni.

A víziközmű keresztezést a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni feltárással fel kell kutatni.

Kérjük a nyilatkozatban foglaltak figyelembevételét.

Engedélyünket a tervben a műszaki leírás mellékleteként kell szerepeltetni.

Nyilatkozatunk érvényessége a kiadástól számított 1 év.

Kiskunhalas, 2025. január 6.

/:Horváth Henrietta:/  
közműnyilvántartó

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.  
6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.  
Adószám: 24688886-2-03  
BB.:10102543-08588112-00000007  
65 OTP: 11732064-20050461