

Közműnyilatkozat kiadásának feltételei

A kész engedélyezési vagy kiviteli terveket – beleértve a *szükség szerinti* depóniákat és ideiglenes létesítményeket is tartalmazó organizációs tervet - közműkezelői hozzájárulás megadásához az E-közmű rendszerbe kérjük feltölteni, legalább az alábbi tartalommal:

- **Helyszínrajz**, mely tartalmazza a gázelosztó vezetéket a **gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével** (a gázelosztó és leágazó vezeték szélső alkotóitól számított legalább 1-1 m-es övezet), **teljes körű jelmagyarázattal**.
- **Hossz- és keresztshelvény** a vonatkozó szabványok, előírások szerint, amelyből a tervezett létesítmény térbeli elhelyezkedése és a földgázelosztó vezetékhez való viszonya egyértelműen megállapítható.
- **A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében** végzendő munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló **20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § és 38. §**) tartalmazó **műszaki leírás**.
- **Tervezői nyilatkozat**, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a tervezéstámogatásból kapott adatok alapján.
- **A nyomvonal adatokat az e-közmű tervezés támogatás modulból kaphatja meg! (60 napnál régebbi nyomvonal nem fogadható el.)** Kérjük, csatolja az E-közmű tervezéstámogatási igazolást a megkapott digitális nyomvonal adatokról (.zip fájlban levő .log file .pdf nyomat)!
- **Fúrési technológiával tervezett kivitelezés esetén** a közműkezelői hozzájárulás megadásához mellékelni kell a részletes fúrési tervet. **(Műszaki leírás, helyszínrajz, keresztshelvény - az indító és fogadó aknák megjelölésével, a gázvezeték tól távolodva lehet csak fúrni, a gázvezetékek az indítóaknában kell lennie, a fúrás csak a gázvezeték kutatóárokkaal történő feltárása után lehet megkezdeni), az alkalmazott fúrési technológia leírását valamint annak igazolását, hogy a kivitelezés csak fúrési technológiával végezhető (pl. a közút kezelője nem járult hozzá az útburkolat felbontásához).** Kérjük az MSZ 7487/2. „közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” és az MSZ 7048/1,2,3. „körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai” ajánlásait betartani!

Kérjük, ellenőrizze a dokumentumok meglétét, mert hiányos feltöltés esetén a nyilatkozat kérelem elutasításra kerül, mivel hiánypótlást csak egyszer lehet feltölteni!

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Kiskunhalasi Üzemegység
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.

Székhely: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Cím: 6724 Szeged, Pulcz utca 44. Cégjegyzékszám:
01-10-048193 www.mvmhalozat.hu